AXING Zrt
HU-1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.
Tel: +36 01 248 0779, www.axing.hu, kapcsolat@axing.hu

Éves energetikai szakeferens jelentés

Cégnév: DoclerPro Kft.

Időszak: 2025

Általános tudnivalók az AXING-20 éves energetikai szakreferens jelentésről:

A jelentés a DoclerPro Kft. 2025 évi energia felhasználási adatainak összefoglalása, amelyet az Axing Zrt készít ügyfelei számára. A jelentés a rendszeresen elkészített havi jelentések összesítése, és az energetikai, energia hatékonysági adatok, információk, statisztikák vonatkozásában kínál rendszerezett áttekintést.

A jelentés kiadása összhangban van az alábbi jogszabályokban, illetve azokhoz készített kiegészítő adatforrásokban foglalt rendelkezésekkel:

- 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról
- 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról
- 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, valamint energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről
- MEKH_ENHAT_VALLALAT abev nyomtatványkitöltő rendszer, kitöltési útmutató
- MEKH Energiahatékonyság GYIK (Gyakran ismételt kérdések)

A jelentés a szakreferens kötelezett gazdálkodó szervezet és az Axing Zrt. között létrejött „MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS energetikai szakreferensi tevékenység ellátására” dokumentum alapján készült és az abban foglalt energia hatékonysággal kapcsolatos feladatainak teljesítésére szolgál.

A jelentés szerzői jogainak tulajdonosa az Axing Zrt, aki kifejezetten tiltja a dokumentum egészének, formátumának, egyes részeinek szerzői engedély nélküli olyan felhasználását, ami a szerző feltüntetése nélkül történik. A jelentés egyedi példányának felhasználói joga a konkrét Axing Zrt-vel szerződött gazdálkodó szervezett, amely címzettje a jelentésnek.

A jelentés adattartalmát a szakreferens kötelezett gazdálkodó szervezet tulajdonát képező energia fogyasztási és energia költség adatok képezik, amelyek rendszeres elektronikus adatcsere, vagy egyedi adatszolgáltatás útján kerültek az AXING-20 rendszerbe. Az adatok összesítésének szabályait a MEKH energia hatékonysággal kapcsolatos adatszolgáltatások rendjét meghatározó elnöki rendeletei határozzák meg.

A jogszabályokban előírt minimum követelmények teljesítése mellett az Axing Zrt. törekszik arra, hogy a jelentés tartalma elősegítse a gazdálkodó szervezet energia hatékonyságát, az energia felhasználásának csökkentését. A gazdálkodó szervezet energia hatékonyságát jelentősen befolyásolja a munkavállalók, illetve más érintettek szemlélete, hozzállása. A jelentés kifüggesztése, illetve az érintettek részére történő eljuttatása az érintettek energia felhasználással, energia költségekkel, illetve energia hatékonysággal kapcsolatos ismereteit bővíti, a gazdálkodó szervezeten belüli szemléletformálási intézkedésnek minősül.

A jelentés tartalmát az Axing Zrt. folyamatosan fejleszti, és szívesen veszi a jelentéssel kapcsolatos visszajelzéseket, kéréseket, észrevételeket a kapcsolat@axing.hu e-mail címen.

Energiafogyasztási adatok:

Cégnév: DoclerPro Kft.

Időszak: 2025

energiahordozó	mértékegység	épület	tevékenység	szállítás	összesen	végső energia [kWh]	CO2 kibocsátás [ton]
villamos energia	kWh	208 223	933 773	0	1 141 996	1 141 996	251.24
földgáz	Nm3	66 851	0	0	66 851	703 674	127.51
						1 845 669	**378.75**





CO2 kibocsátással kapcsolatos információk:

Az éves energia felhasználásból származó összesített CO2 kibocsátás: **378.75** tonna, amely mennyiség ugyanannyi kibocsátásnak felel meg, mint:

személyautóval megtett út	tengerentúli repülőút	azonos mennyiséget elnyelő erdőterület
1 893 754 km	**253** db	**902** ha

Végsőenergia-fogyasztás éves alakulása [MWh]:

A "végsőenergia-fogyasztás" a végfelhasználók (ipar, közlekedés, háztartások, szolgáltatások és a mezőgazdaság) számára szolgáltatott, az általuk ténylegesen felhasznált energia mennyiségét jelöli.

Cégnév: DoclerPro Kft.

Időszak: 2025

energia hordozó	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12	Összesen
villamos energia	112,43	96,87	101,27	100,74	96,86	106,40	116,75	100,82	85,33	80,81	73,40	70,32	1 142,00
földgáz	135,84	129,99	104,40	72,46	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	59,72	89,22	102,53	703,67
Összesen	**248,27**	**226,86**	**205,67**	**173,20**	**106,39**	**106,40**	**116,75**	**100,82**	**85,33**	**140,53**	**162,62**	**172,85**	**1 845,67**



Energiafelhasználás telephelyenként:

Cégnév: DoclerPro Kft.

Időszak: 2025

név	cím	villamos energia [kWh]	földgáz [Nm3]	távhő [MJ]	egyéb energiahordozók [MWh]	végső energia [MWh]	CO2 kibocsátás [ton]
DoclerPro Kft.	Budapest Expo tér 5-7	1 101 544	66 851	0	0	1 805,22	369,85
DoclerPro Kft. Vérhalom u. 17-19.	Budapest Vérhalom u. 17-19.	40 452	0	0	0	40,45	8,90
Összesen		**1 141 996**	**66 851**	**0**	**0**	**1 845,67**	**378,75**





Megvalósult energiahatékonyságot növelő intézkedésekkel elért energiamegtakarítás

A(z) DoclerPro Kft. 2025. évben nem hajtott végre energiahatékonyságot növelő intézkedést.

Cégnév: DoclerPro Kft.

Időszak: 2025

Villamosenergia almérők és mért fogyasztások:

Telephely: 1101 Budapest, Expo tér 5-7

név	mért energianem	éves fogyasztás	mértékegység	éves maximum [kW]
Expo tér gépészeti betáp	Háromfázisú villamos energia	952 207,34	kWh	618,2534
Expo tér normál betáp	Háromfázisú villamos energia	292 191,30	kWh	141,9599

Az Axing Zrt kijelenti, hogy a fenti mérési adatok az 1/2020. (I. 16.) MEKH rendeletben előírtaknak megfelelőek.
A mérési adatokat 15 perces bontásban az Axing Zrt tárolja.

AXING Zrt
HU-1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.
Tel: +36 01 248 0779, www.axing.hu, kapcsolat@axing.hu

Éves energetikai szakeferens jelentés

Cégnév: Docler Properties Kft.

Időszak: 2025

Általános tudnivalók az AXING-20 éves energetikai szakreferens jelentésről:

A jelentés a Docler Properties Kft. 2025 évi energia felhasználási adatainak összefoglalása, amelyet az Axing Zrt készít ügyfelei számára. A jelentés a rendszeresen elkészített havi jelentések összesítése, és az energetikai, energia hatékonysági adatok, információk, statisztikák vonatkozásában kínál rendszerezett áttekintést.

A jelentés kiadása összhangban van az alábbi jogszabályokban, illetve azokhoz készített kiegészítő adatforrásokban foglalt rendelkezésekkel:

- 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról
- 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról
- 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, valamint energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről
- MEKH_ENHAT_VALLALAT abev nyomtatványkitöltő rendszer, kitöltési útmutató
- MEKH Energiahatékonyság GYIK (Gyakran ismételt kérdések)

A jelentés a szakreferens kötelezett gazdálkodó szervezet és az Axing Zrt. között létrejött „MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS energetikai szakreferensi tevékenység ellátására” dokumentum alapján készült és az abban foglalt energia hatékonysággal kapcsolatos feladatainak teljesítésére szolgál.

A jelentés szerzői jogainak tulajdonosa az Axing Zrt, aki kifejezetten tiltja a dokumentum egészének, formátumának, egyes részeinek szerzői engedély nélküli olyan felhasználását, ami a szerző feltüntetése nélkül történik. A jelentés egyedi példányának felhasználói joga a konkrét Axing Zrt-vel szerződött gazdálkodó szervezett, amely címzettje a jelentésnek.

A jelentés adattartalmát a szakreferens kötelezett gazdálkodó szervezet tulajdonát képező energia fogyasztási és energia költség adatok képezik, amelyek rendszeres elektronikus adatcsere, vagy egyedi adatszolgáltatás útján kerültek az AXING-20 rendszerbe. Az adatok összesítésének szabályait a MEKH energia hatékonysággal kapcsolatos adatszolgáltatások rendjét meghatározó elnöki rendeletei határozzák meg.

A jogszabályokban előírt minimum követelmények teljesítése mellett az Axing Zrt. törekszik arra, hogy a jelentés tartalma elősegítse a gazdálkodó szervezet energia hatékonyságát, az energia felhasználásának csökkentését. A gazdálkodó szervezet energia hatékonyságát jelentősen befolyásolja a munkavállalók, illetve más érintettek szemlélete, hozzállása. A jelentés kifüggesztése, illetve az érintettek részére történő eljuttatása az érintettek energia felhasználással, energia költségekkel, illetve energia hatékonysággal kapcsolatos ismereteit bővíti, a gazdálkodó szervezeten belüli szemléletformálási intézkedésnek minősül.

A jelentés tartalmát az Axing Zrt. folyamatosan fejleszti, és szívesen veszi a jelentéssel kapcsolatos visszajelzéseket, kéréseket, észrevételeket a kapcsolat@axing.hu e-mail címen.

Energiafogyasztási adatok:

Cégnév: Docler Properties Kft.

Időszak: 2025

energiahordozó	mértékegység	épület	tevékenység	szállítás	összesen	végső energia [kWh]	CO2 kibocsátás [ton]
villamos energia	kWh	710 375	0	0	710 375	710 375	156.28
földgáz	Nm3	29 755	0	0	29 755	313 200	56.75
						1 023 575	**213.04**



CO2 kibocsátással kapcsolatos információk:

Az éves energia felhasználásból származó összesített CO2 kibocsátás: **213.04** tonna, amely mennyiség ugyanannyi kibocsátásnak felel meg, mint:

személyautóval megtett út	tengerentúli repülőút	azonos mennyiséget elnyelő erdőterület
1 065 185 km	**142** db	**507** ha

Végsőenergia-fogyasztás éves alakulása [MWh]:

A "végsőenergia-fogyasztás" a végfelhasználók (ipar, közlekedés, háztartások, szolgáltatások és a mezőgazdaság) számára szolgáltatott, az általuk ténylegesen felhasznált energia mennyiségét jelöli.

Cégnév: Docler Properties Kft.

Időszak: 2025

energia hordozó	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12	Összesen
villamos energia	49,72	46,31	58,77	54,03	55,73	80,88	78,49	53,90	49,06	60,31	69,98	53,19	710,37
földgáz	81,96	77,45	17,88	25,75	30,83	14,38	4,61	1,02	0,00	11,71	22,69	24,93	313,20
Összesen	**131,68**	**123,77**	**76,64**	**79,77**	**86,56**	**95,26**	**83,10**	**54,91**	**49,06**	**72,02**	**92,66**	**78,12**	**1 023,57**



Energiafelhasználás telephelyenként:

Cégnév: Docler Properties Kft.

Időszak: 2025

név	cím	villamos energia [kWh]	földgáz [Nm3]	távhő [MJ]	egyéb energiahordozók [MWh]	végső energia [MWh]	CO2 kibocsátás [ton]
Docler Properties Székely	Budapest Székely Mihály utca 16	710 375	29 755	0	0	1 023,57	213,04
Összesen		**710 375**	**29 755**	**0**	**0**	**1 023,57**	**213,04**

Energiafelhasználás telephelyenként:





Megvalósult energiahatékonyságot növelő intézkedésekkel elért energiamegtakarítás

A(z) Docler Properties Kft. 2025. évben nem hajtott végre energiahatékonyságot növelő intézkedést.

Cégnév: Docler Properties Kft.

Időszak: 2025

Villamosenergia almérők és mért fogyasztások:

Telephely: 1061 Budapest, Székely Mihály utca 16

név	mért energianem	éves fogyasztás	mértékegység	éves maximum [kW]
SzM16 normál betáp	Háromfázisú villamos energia	160 421,46	kWh	69,6000
A19 normál betáplálás	Háromfázisú villamos energia	182 162,66	kWh	17 397,5996
E4-2 szinti elosztó	Háromfázisú villamos energia	0,00	kWh	0,0000
MCC4-2 gépészeti elosztó	Háromfázisú villamos energia	26 904,83	kWh	14,8000
MCC4-1 gépészeti elosztó	Háromfázisú villamos energia	58 768,53	kWh	60,8000

Az Axing Zrt kijelenti, hogy a fenti mérési adatok az 1/2020. (I. 16.) MEKH rendeletben előírtaknak megfelelőek.
A mérési adatokat 15 perces bontásban az Axing Zrt tárolja.

AXING Zrt
HU-1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.
Tel: +36 01 248 0779, www.axing.hu, kapcsolat@axing.hu

Éves energetikai szakeferens jelentés

Cégnév: Normawood Kft.

Időszak: 2025

Általános tudnivalók az AXING-20 éves energetikai szakreferens jelentésről:

A jelentés a Normawood Kft. 2025 évi energia felhasználási adatainak összefoglalása, amelyet az Axing Zrt készít ügyfelei számára. A jelentés a rendszeresen elkészített havi jelentések összesítése, és az energetikai, energia hatékonysági adatok, információk, statisztikák vonatkozásában kínál rendszerezett áttekintést.

A jelentés kiadása összhangban van az alábbi jogszabályokban, illetve azokhoz készített kiegészítő adatforrásokban foglalt rendelkezésekkel:

- 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról
- 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról
- 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, valamint energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről
- MEKH_ENHAT_VALLALAT abev nyomtatványkitöltő rendszer, kitöltési útmutató
- MEKH Energiahatékonyság GYIK (Gyakran ismételt kérdések)

A jelentés a szakreferens kötelezett gazdálkodó szervezet és az Axing Zrt. között létrejött „MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS energetikai szakreferensi tevékenység ellátására” dokumentum alapján készült és az abban foglalt energia hatékonysággal kapcsolatos feladatainak teljesítésére szolgál.

A jelentés szerzői jogainak tulajdonosa az Axing Zrt, aki kifejezetten tiltja a dokumentum egészének, formátumának, egyes részeinek szerzői engedély nélküli olyan felhasználását, ami a szerző feltüntetése nélkül történik. A jelentés egyedi példányának felhasználói joga a konkrét Axing Zrt-vel szerződött gazdálkodó szervezett, amely címzettje a jelentésnek.

A jelentés adattartalmát a szakreferens kötelezett gazdálkodó szervezet tulajdonát képező energia fogyasztási és energia költség adatok képezik, amelyek rendszeres elektronikus adatcsere, vagy egyedi adatszolgáltatás útján kerültek az AXING-20 rendszerbe. Az adatok összesítésének szabályait a MEKH energia hatékonysággal kapcsolatos adatszolgáltatások rendjét meghatározó elnöki rendeletei határozzák meg.

A jogszabályokban előírt minimum követelmények teljesítése mellett az Axing Zrt. törekszik arra, hogy a jelentés tartalma elősegítse a gazdálkodó szervezet energia hatékonyságát, az energia felhasználásának csökkentését. A gazdálkodó szervezet energia hatékonyságát jelentősen befolyásolja a munkavállalók, illetve más érintettek szemlélete, hozzállása. A jelentés kifüggesztése, illetve az érintettek részére történő eljuttatása az érintettek energia felhasználással, energia költségekkel, illetve energia hatékonysággal kapcsolatos ismereteit bővíti, a gazdálkodó szervezeten belüli szemléletformálási intézkedésnek minősül.

A jelentés tartalmát az Axing Zrt. folyamatosan fejleszti, és szívesen veszi a jelentéssel kapcsolatos visszajelzéseket, kéréseket, észrevételeket a kapcsolat@axing.hu e-mail címen.

Energiafogyasztási adatok:

Cégnév: Normawood Kft.

Időszak: 2025

energiahordozó	mértékegység	épület	tevékenység	szállítás	összesen	végső energia [kWh]	CO2 kibocsátás [ton]
villamos energia	kWh	790 881	35 536	0	826 417	826 417	181.81
földgáz	Nm3	174 232	0	0	174 232	1 833 968	332.33
						2 660 385	**514.14**



CO2 kibocsátással kapcsolatos információk:

Az éves energia felhasználásból származó összesített CO2 kibocsátás: **514.14** tonna, amely mennyiség ugyanannyi kibocsátásnak felel meg, mint:

személyautóval megtett út	tengerentúli repülőút	azonos mennyiséget elnyelő erdőterület
2 570 712 km	**343** db	**1 224** ha

Végsőenergia-fogyasztás éves alakulása [MWh]:

A "végsőenergia-fogyasztás" a végfelhasználók (ipar, közlekedés, háztartások, szolgáltatások és a mezőgazdaság) számára szolgáltatott, az általuk ténylegesen felhasznált energia mennyiségét jelöli.

Cégnév: Normawood Kft.

Időszak: 2025

energia hordozó	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12	Összesen
villamos energia	66,73	58,88	62,36	54,26	69,46	80,48	83,07	82,33	69,63	70,85	70,24	58,12	826,42
földgáz	267,53	250,12	183,36	115,88	148,04	74,88	94,60	79,65	82,61	122,95	204,14	210,20	1 833,97
Összesen	**334,27**	**309,00**	**245,72**	**170,13**	**217,50**	**155,36**	**177,67**	**161,98**	**152,24**	**193,81**	**274,38**	**268,32**	**2 660,38**



Energiafelhasználás telephelyenként:

Cégnév: Normawood Kft.

Időszak: 2025

név	cím	villamos energia [kWh]	földgáz [Nm3]	távhő [MJ]	egyéb energiahordozók [MWh]	végső energia [MWh]	CO2 kibocsátás [ton]
Normawood_Hotel_Normafa	Budapest Eötvös út 52.	826 417	174 232	0	0	2 660,38	514,14
Összesen		**826 417**	**174 232**	**0**	**0**	**2 660,38**	**514,14**

Energiafelhasználás telephelyenként:





Megvalósult energiahatékonyságot növelő intézkedésekkel elért energiamegtakarítás

A(z) Normawood Kft. 2025. évben nem hajtott végre energiahatékonyságot növelő intézkedést.

Cégnév: Normawood Kft.

Időszak: 2025

Villamosenergia almérők és mért fogyasztások:

Telephely: 1121 Budapest, Eötvös út 52.

név	mért energianem	éves fogyasztás	mértékegység	éves maximum [kW]
Normawood folyadékhűtő	Háromfázisú villamos energia	24 083,27	kWh	29,2076
Normawood Szállodai főelosztó	Háromfázisú villamos energia	406 864,15	kWh	347,2000
Szállodai alagsori elosztó	Háromfázisú villamos energia	0,00	kWh	0,0000

Az Axing Zrt kijelenti, hogy a fenti mérési adatok az 1/2020. (I. 16.) MEKH rendeletben előírtaknak megfelelőek. A mérési adatokat 15 perces bontásban az Axing Zrt tárolja.